

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Вега»

456592 Челябинская обл., п. Красногорский, ул. Победы, дом № 8

ИНН 7412014580, КПП 741201001, ОГРН 1107412000585

ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск

К/сч 30101810400000000711, БИК 047501711, Р/сч 4070281030716000731

тел. 8 (35138) 70165

От « 18 » 11 2019г. № 764

Главе Красногорского
городского поселения
Д.Г.Карамову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта строительства

к сетям водоснабжения и водоотведения п. Красногорский

по адресу: п. Красногорский, ул. 9 Января д.1А

1. Система водоснабжения

- Проектируемый водовод подключить к существующей водопроводной сети ООО «Вега» в водопроводном колодце, установленном у дома №2 ул.9 Января п.Красногорского, с монтажом в нем запорной арматуры.
- Диаметр трубы в точке подключения 25мм, материал – ПНД.
- Глубина заложения в точке подключения 2,5м.
- Максимальная нагрузка в точке подключения 1,5атм.
- Для учета расхода воды использовать прибор учета воды, разрешенный органами Госстандарта России для коммерческих расчетов (рекомендуется с антимагнитной защитой).

2. Система канализации

- Сети централизованной канализации отсутствуют.
- Предусмотреть выгребную яму.

3. Работы по прокладке водопроводной сети, устройство колодца выполнить в соответствии с требованиями СНиП.

Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Е.Ю.Валуев

Вход. №
« 19 » 11 2019г.
подпись

183