

Исходящий № 11.10.17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Вега»

456592 Челябинская обл., п. Красногорский, ул. Победы, дом № 8
ИНН 7412014580, КПП 741201001, ОГРН 1107412000585
ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
К/сч 30101810400000000711, БИК 047501711, Р/сч 4070281030716000731
тел. 8 (35138) 70165

От « 11 » 10 2017г. № 823

Главе Красногорского
городского поселения
Карамову Д.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения п. Красногорский
по адресу: п. Красногорский, район АЗС №1

1. Система водоснабжения

- Проектируемый водовод подключить к существующей водопроводной сети ООО «Вега» в водопроводном колодце, установленном у АЗС с установкой в нем запорной арматуры.
- Диаметр трубы в точке подключения 25мм, материал – ПНД.
- Глубина заложения в точке подключения 2,5м.
- Максимальная нагрузка в точке подключения 1,5атм.
- Для учета расхода воды использовать прибор учета воды, разрешенный органами Госстандарта России для коммерческих расчетов (рекомендуется с антимагнитной защитой).

2. Система канализации

- Сети централизованной канализации в указанном районе отсутствуют.
- Предусмотреть выгребную яму.

3. Работы по прокладке водопроводной сети, устройство колодца выполнить в соответствии с требованиями СНиП.

Срок действия технических условий – 3 года.

Директор

Е.Ю.Валуев
Е.Ю.Валуев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
11.10.2017. Вх. № 419