

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Корвет»

456592 Челябинская обл., п. Красногорский, ул. Победы, дом № 8

ИНН 7412015182, КПП 741201001, ОГРН 1117412000177

ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск

расч 40702810907160001733, к/сч 30101810400000000711, БИК 047501711

тел. 8 (35138) 70165

От « 11 » 10. 2017г. № 572

Главе Красногорского
городского поселения
Карамову Д.Г.

Технические условия
на подключение строящегося объекта по адресу:
п. Красногорский, АЗС, дом №1
к сетям теплоснабжения ООО «Корвет»

1. Теплоснабжение строящегося объекта осуществлять от существующей сети теплоснабжения в районе дома №2а ул. Лермонтова.
2. В месте подключения предусмотреть установку запорной арматуры.
3. Диаметр сети теплоснабжения в точке подключения – 325мм.
4. Температура теплоносителя:
 - подающего-95⁰С
 - обратного-70⁰С.
4. Давление в сети теплоснабжения:
 - подающего трубопровода - 5кгс/см²,
 - обратного трубопровода – 3,5кгс/см².
5. Схема теплоснабжения закрытая.

Директор

А.М.Бакулин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
11.10.2017 г. № 420